



Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet
National Directorate General for Disaster Management (NDGDM)
Fire Protection Test Laboratory and Certification Body

H-1033 Budapest, Laktanya u. 33.
☒: H-1033 Budapest, Laktanya u. 33.; ☎ +36-1-436-1515 e-mail: okftvl@katasztrofavedelem.hu
License No.: I-A/125/1/2005.

Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány
Certificate of Fire Safety Conformity

Száma/ No.: **660/70/2009.**

amellyel az 1996. évi XXXI. sz. törvény 13. § alatt, a 15/2004. (V. 21.) sz. BM rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően a belügyminiszter kijelölése alapján a OKF Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet tanúsítja, hogy a (by which the Fire Protection Test Laboratory and Certification Body of NDGDM, designated by the Minister of the Interior of the Republic of Hungary under Section 13 of Act XXXI of 1996 and the Decree of the Minister of the Interior No. 15/2004. (V. 21.) certifies that:)

CKM 5a
hordozható tűzoltó készülék
portable fire extinguisher

a 657/47-1/2009. sz. értékelési jelentés és az abban hivatkozott dokumentumok alapján rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ezen jelentés szerint a vizsgált jellemzők körében megfelel az **MSZ EN 3-7:2004+A1:2008** szabvány követelményeinek. (is suitable for proper use, based on the evaluation report No. 657/47-1/2009 and the documents cited in it. According to this report it conforms to the Standard **MSZ EN 3-7:2004+A1:2008** in the extent of the properties tested.)

A termék funkciója: Function of product:	állandó nyomású hordozható szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék stored pressure portable fire extinguisher with carbon-dioxide
Alkalmazási területe: Applicability:	B és C osztályú tüzek oltása (89B) extinguishing fires of class B and C (89B)
Alkalmazható töltet: Approved extinguishing agent:	CO ₂ CO ₂
A termék alkalmazásának feltételei: Condition of use:	-20 °C/+60 °C között, a címkén feltüntetett utasítás szerint -20 °C / +60 °C, according to the instruction of use on the label
Töltetmennyiség: Charge:	5 kg
A termék gyártója: Manufacturer:	NAFFCO Jebel Ali, Dubai, U.A.E.
A tanúsítvány kérelmezője: Requested by:	Kő-jó Tűzvédelmi Zrt. 1044 Budapest, Ipari Park utca 6.

Érvényes: /Valid until: **2015. január 20.**

A tanúsítvány kibocsátója a 15/2004 (V.21.) sz. BM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogosult a termék tulajdonságait a tanúsítvány lejártá előtt is ellenőrizni, a kérelmező költségére ellenőrző vizsgálatnak alávetni, vagy részvizsgálatokat elvégezni.
A tanúsítvány a hivatkozott vizsgálati és egyéb dokumentumokkal együttesen érvényes, kiadása az azokban foglalt adatokon és információkon alapul. A termék megítélését, minősítését befolyásoló adat vagy információ hiányos vagy pontatlan megadásával összefüggő következményekért minden felelősség a tanúsítvány kérelmezőjé terheli.

The issuer of this certificate is entitled to verify the properties of the product even before the expiry of the certificate, under the Minister of the Interior Decree No 15/2004 (V. 21.), to subject to control testing at the cost of the requesting entity, or to carry out partial testing.
This certificate is valid conjointly with the test documents referred to and with other documents attached; its issuance is based on the data and information included therein. All liability for the consequences relating to the provision of incomplete or imprecise data or information influencing the judgement and certification of the product is borne by the entity requesting this certificate.

Budapest, 2010. január 20.



Jóréti Dénesné
Jóréti Dénesné
tanúsító / Certifying Official